

澄江市2020年项目专家评审记录表

评审日期	2020年3月17日	地 点	行政中心601室	主持人	业汉冲
项目名称	路居镇三百亩村2020年脱贫攻坚巩固提升基础实施建设项目				
评审组织单位	澄江市扶贫办				
方案编制单位	玉溪毅仁设计有限公司				
项目实施单位	路居镇人民政府				
项目基本情况	1、学云坟：水池原有粉刷层全部清除并清理干净；拆除原有水池混凝土顶板建设；水池原有高2.65m，加固后池壁加高0.5m。 2、尹家山顶：水池原有粉刷层全部清除并清理干净；拆除原有水池混凝土顶板新建。 3、莫落山：水池原有粉刷层全部清除并清理干净；拆除原有水池混凝土顶板新建，水池原有高3.1m，加固后池壁加高0.5m。 4、风吹口：水池原有粉刷层全部清除并清理干净；拆除原有水池混凝土顶板新建，水池原有高2.5m，加固后池壁加高0.5m。 5、给水管DN100镀锌钢管1800米。 6、水泵一套。				
评审意见建议及解决措施	1、水池型号、水泵的型号需补充；2、18页的项目资金管理、严肃资金报账审批制度，2017年整村推进是否有误；3、补充项目区人蓄饮水存在问题；4、技术方案中技术要求防渗水池不涉及基坑开挖；5、玉溪毅仁设计有限公司营业执照超过有效期；6、项目实施期限只在实施方案中最前面写了2020年3月至2020年8月，建议在方案内容中应明确工程实施各阶段工期；7、资金不允许出现村级县级报账，建议加入我市最新扶贫资金报账办法；8、不分县、村级报账，统一叫国库集中统一支付；9、施工方向路居镇按施工进度报账；10、第19页涉及不到向“农户”通过一折通报账；11、应描述项目建设的背景、建设必要性和可行性；12、缺少项目进度计划内容；13、明确建设单位（项目实施单位）；14、补充完善项目所在地的区域位置图；15、明确水源规格和价格；16、统一实施方案中单位名称及领导职称（比如澄江县改为澄江市）。				
评审结论					
评审专家签字	姓名	单位名称	职务（职称）	联系电话	
	李智春	水利局	工程师	18313107556	
	李亮宏	财政局		1588747402	
	张秋雁	农业农村局		13888786254	
	杨玉华	交通运输局	高级工程师	13887732912	
	陈浩宇	发改局		13388897367	
修改完成日期	2020年3月20日				

澄江市人民政府扶贫开发办公室 2020年3月17日

