

澄江市2020年项目专家评审记录表

评审日期	2020年3月17日	地 点	行政中心601室	主持人	业汉冲
项目名称	澄江市2020年度龙街街道办事处人蓄饮水安全巩固提升建设项目				
评审组织单位	澄江市扶贫办				
方案编制单位	广州博厦建筑设计研究有限公司玉溪分公司				
项目实施单位	澄江市人民政府龙街街道办事处				
项目基本情况	1、立昌社区菜鲁村：新建200m³蓄水池一个，安装DN40外镀锌内注塑供水主管1610米；2、提古社区麒麟桥村：新建200m³蓄水池一个；3、项目总投资51.6万元。				
评审意见建议及解决措施	1、方案设计中补充完善最高日供水量计算、水池设计、输配水管道设计；2、拟定项目建设期实施方案上为5个月，即2020年3月至2019年7月错误，项目建设具体实施阶段2020年4月至2019年6月错误，请设计单位与龙街街道次核对并确定施工工期；3、编制实施方案阶段投资为概算投资，编制招标控制价应该在下一个阶段；4、项目编制依据《村镇供水工程技术规范》SL310-2004错误，应改为SL310-2019；5、菜鲁村水池项目所在地位于道路旁，应论证是否影响公路用地，为今后白石坝至菜鲁公路建设预留用地；6、水池平面图应标注直径；7、消杀设备需要增加；8、图纸中排水管需标注（包括规格、尺寸等）；9、项目主管单位封面为扶贫办，第7页为龙街；10、第8页第三行：“充分发挥已建工程效益”是否不通；11、26页第二行，空格。				
评审结论					
评审专家签字	姓名	单位名称	职务（职称）	联系电话	
	李亮宏	财政局		1588774 7402	
	张秋雁	农业农村局		13888786254	
	杨玉华	交通运输局	高级工程师	13887732912	
	陈浩宇	发改局		13588897367	
	李德春	水利局	工程师	1231367556	
修改完成日期	2020年3月20日				

澄江市人民政府扶贫开发办公室 2020年3月17日

