



澄江市2020年项目专家评审记录表

评审日期	2020年7月20日	地 点	行政中心601室	主持人	业汉冲
项目名称	右所镇2020年贫困人口产业扶持-标准化厂房室外附属工程建设项目				
评审组织单位	澄江市扶贫办				
方案编制单位	中凡国际工程设计有限公司滇西分公司				
项目实施单位	澄江市右所镇人民政府				
项目基本情况	1、硬化标准化厂房室外附属场地2115.72m ² ；2、由于该标准化现状场地较低对场地进行场地回填，场地回填量约为2760.00m ³ ；3、对现状场地内建筑垃圾进行清运，清运量为1500.00m ³ ；4、场地内绿化地被植物种植412.00m ² ；5、场地内种植红叶石楠球52株；6、花台砌筑155.00m；7、场地周边围栏安装110.00m；8、场地内排水沟浇筑128.00m；9、太阳能路灯5盏；10、入口大门建设1座				
评审意见建议及解决措施	1. 文本内应补充前期相关文件、批文；2. 补充质量终身承诺书、授权委托书；3. 完善土地、规划相关审批手续；4. 补充给排水相关资料；5. 补充消防专篇，并完善相关手续；6. 已交附属工程建设项目建议与主体工程同时办理安全设施“三同时”手续；7. 建议完善项目总体立项审批手续及土地、环保、消防等相关手续；8. 严格按照建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（国家安监总局第36号令）实施建设；9. 找政策规定文件，不用办理水土保持手续；10. 建议增加消防部分投资；11. 绿化植物管护期及成活率要明确；12. P16页文本注意排序；13. P20, 8.3投资管理（建议站在乡镇项目方的角度来表述），第一段最后一句表述不清楚，第二段“严格管理使用移民项目乡镇建设资金”，注意该项目不是移民项目；14. 该项目要录入国办系统；P24, 10.2风险评估，“项目投资通过申请...贷款方式投入”，表述不对；15. 因为附属工程概算投资89.44万元，方案中财政投入40万元，未注明这40万元要做哪些，尽快找到剩余资金49.44万元，不要因为资金问题影响验收进度。				
评审结论					
评审专家签字	姓名	单位名称	职务（职称）	联系电话	
		住建局	高工	18787740988	
	李亮宝	财政局		15887747402	
		水利局		15987745845	
	钟加君	烟草局		18313109051	
	王支民	扶贫办		13577703059	
修改完成日期					

澄江市人民政府扶贫开发办公室

2020年7月20日

