

澄江市2021年项目专家评审记录表

评审日期	2020年12月24日	地 点	行政中心601室	主持人	业汉冲
项目名称	澄江市九村镇七江村委会马桑箐小组2021年脱贫攻坚巩固拓展项目				
评审组织单位	澄江市扶贫办				
方案编制单位	中凡国际工程设计有限公司滇西分公司				
项目实施单位	澄江市九村镇人民政府				
项目基本情况	1. 道路硬化工程：路段一硬化745.72m ² ，路段二硬化815.9m ² ； 2. 给排水工程：修筑排水沟66m； 3. 防护工程：1.2m高毛石挡墙22m，C20混凝土挡墙24m，波形护栏85m，窨井提升15座； 4. 绿化工程：黄冠菊15.5m ² ，毛叶杜鹃16m ² ，地涌金莲12丛，樱花2株。				
评审意见建议及解决措施	1. 现状分析建议增加道路现状分析，在现状图上标示清楚需提升改造的路段、位置、长度等；2. 衔接已编制的村庄规划及相关“多规合一”实用性村庄规划要求，在提升改造同时，符合规划道路线型，满足消防及道路竖向要求；3. P14：8.3投资管理，第一行：要及时拨付中央、省补助资金，在省后面加上玉溪市，积极筹措市级专项资金改为积极筹措市本级专项资金，第三行严格管理使用移民项目乡镇建设资金改为严格管理使用财政专项扶贫资金；4. P15：8.3第四行乡镇的市级预补助资金改为乡镇的上级预补助资金；5. 建议考虑消防车通道及村内消防设施修建，如微型消防站，消防车有条件设环形消防车道，无条件在尽头或车道处设回车场；6. 绿化树种建议使用耐寒耐旱便于管护树种，灌木，不建议使用黄冠菊，毛叶杜鹃等草本花卉，后续维护成本高；7. 照明建议使用带太阳能的路灯，节能环保；8. 施工期间加强安全生产管理，避免发生交通安全事故；9. 项目建设的必要性写的过大，没有围绕马桑箐小组的实际情况，建议精简并围绕村实际来写，建设内容中的指标参数与单价材料中的参数不一致，会导致投资额变动，需修改核实；10. 项目余土弃置要合理选址。				
评审结论	按专家评审意见修改后，同意通过评审。				
评审专家签字	姓名	单位名称	职务（职称）	联系电话	
	王发厚	扶贫办		13577703059	
	黄菊昌	澄江财政局		13987705077	
	李旭松	住建局		18725011236	
	许云梅	水利局		13577703318	
	邓媛	自然资源局		18314455382	
	夏开平	人防办减灾局	高级工程师	18087794322	
	业汉冲	扶贫办		13759063190	
修改完成日期	2020年12月28日				