附件 1

城市水厂一览表

（2026 年）

序号	水厂名称	联系人	联系电话
1	澄江市给排水服务中心	许春荣	/
2			
3			
4			
5			
6			

填报单位（公章）：　　填报人：马晓媛

单位负责人：阮卫坤　　填报时间：2026.08.21

附件 2

城市水厂水龙头水采样点表

（08 月）

序号	采样地点	序号	采样地点
1	澄江市凤山公园	11	
2	澄江市中医医院	12	
3	澄江市机关幼儿园	13	
4	澄江市小窑加油站	14	
5	澄江市拥晖社区小龙苑	15	
6	澄江市疾病预防控制中心	16	
7	澄江澄海医院	17	
8		18	
9		19	
10		20	

填报单位（公章）：

单位负责人：阮卫坤

填报人：马晓媛

填报时间：2026.08.21

附件 3

城市水厂出厂水水质信息

（第三季度）

序号	水厂名称	采样时间	监测指标									
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（以O_2计，mg/L）	消毒剂余量	
											游离氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值			≤100	不应检出	不应检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	0.3～2	0.1～0.8
1	澄江市给排水服务中心	2026.08.10	未检出	未检出	未检出	5	1	无	无	0.88	0.01	0.25

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。

2、检出总大肠菌群时，继续检测大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：　　填报人：马晓媛　　单位负责人：阮卫坤　　填报时间：2026.08.21

附件 4

城市水龙头水（末梢水）水质信息

（第三季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标									
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（以 O_2 计，mg/L）	消毒剂余量	
											游离氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值			≤100	不应检出	不应检出	≤15	≤1	无异臭、异味	无	≤3	0.05～2	0.02～0.8
1	澄江市凤山公园	2026.08.10	2	未检出	未检出	5	1	无	无	1.04	0.01	0.03
2	澄江市中医医院	2026.08.10	1	未检出	未检出	5	1	无	无	0.88	0.02	0.07
3	澄江市机关幼儿园	2026.08.10	4	未检出	未检出	5	1	无	无	1.04	0.04	0.04
4	澄江市小窑加油站	2026.08.10	未检出	未检出	未检出	5	1	无	无	1.12	0.01	0.18
5	澄江市拥晖社区小龙苑	2026.08.10	未检出	未检出	未检出	5	1	无	无	0.96	0.02	0.02
6	澄江市疾病预防控制中心	2026.08.10	未检出	未检出	未检出	5	1	无	无	0.96	0.01	0.05
7	澄江澄海医院	2026.08.10	未检出	未检出	未检出	5	1	无	无	1.04	0.02	0.09

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。

2、检出总大肠菌群时，继续检测大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：　　填报人：马晓媛　　单位负责人：阮卫坤　　填报时间：2026.08.21